

水污染管理报告-2024 年度

公司目前实际有污水排放口 4 个，生活污水（含食堂废水）经化粪池或隔油池预处理后与反冲废水、制纯废水一同接管至梅村水处理厂处理。

根据国家排污许可证中的要求，全厂年度排放废水排放量 \leqslant 39170 吨/年；化学需氧量 \leqslant 13.8149 吨/年；悬浮物 \leqslant 6.8838 吨/年；氨氮 \leqslant 0.9258 吨/年；总氮 \leqslant 1.1 吨/年；总磷 \leqslant 0.1584 吨/年；动植物油 \leqslant 0.4184 吨/年。

根据相关要求，雨水共 4 个排放口，其中一个排入工业区内河流，其余三个直接排放至市政雨水管网，每次下雨进行流动采样后送检，送检结果均符合相关要求。污水每半年检测一次，主要检测项目有动植物油、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、PH 值、化学需氧量。

所有委托由具备资质的第三方检测，均符合相关要求，对周围环境未造成污染危害。